

Sułów, 25 stycznia 2018 roku.

RR.271.2.2018

Wszyscy Wykonawcy
postępowania nr RR.271.2.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów w roku 2018”

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął w dniu 23 stycznia 2018r.

Pytanie 1

Zgodnie ze sztuką budowlaną poszczególne warstwy należy układać z odsadzkami, natomiast udostępniony przekrój normalny nie zawiera odsadzek na warstwie kruszywa. Wnioskujemy o skorygowanie przekroju normalnego o odsadzkę na warstwie z kruszywa łamanego.

Odpowiedź

Zgodnie z przedmiarami robót przy wycenie poz. 4 (warstwa górna podbudowy) należy uwzględnić obustronną odsadzką - kąt odłamu wynoszący 1:1 w stosunku do grubości podbudowy.

Pytanie 2

Przedmiary zawierają pozycję dotyczącą warstw wiążących, których nie zawiera dokumentacja. Prosimy o potwierdzenie, że dane pozycje dotyczą warstw ścieralnych.

Odpowiedź

Poz. 5 przedmiarów (nawierzchnie z mieszanek asfaltowo – bitumicznych, asfaltowych gr. 5 cm.) dotyczy warstw ścieralnych.

Z up. Wójta
mgr Małgorzata Chmielewska
Kierownik Referatu Rozwoju