

Sułów, 21 lutego 2018 roku.

RR.271.5.2018

Wszyscy Wykonawcy
postępowania nr RR.271.5.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi gminnej nr 110131L w miejscowości Tworczów”.

Działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2001r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął w dniu 21 lutego 2018r.

Pytanie 1

SST dla mieszanek mineralno-asfaltowych oparte jest o wycofane ze stosowania wymagania techniczne WT-1 i WT-2 2010. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza opracowanie recept oraz wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnie obowiązujących wytycznych WT-1 i WT-2 2014?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza opracowanie recept oraz wykonanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnie obowiązujących wytycznych WT-1 i WT-2 2014.

Z up. Wójta
mgr Małgorzata Chmielewska
Kierownik Referatu Rozwoju