

Investor

GMINA SUŁÓW

Sułów 63, 22-448 Sułów

Stadium

Nazwa zadania

Terminowalnia budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie
na dz. Nr 492/2, 493/1, 494, 1512
Obreń ewidencyjny 062012_2,0011 Sułów
Jedn. ewidencyjny 062012_2 Sułów

Branża

Sanitarna

Skala

RZUT PARTERU INSTALACJI C.O.

Wyszczególnienie

Imię, Nazwisko, Nr uprawnień

Data

Podpis

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Radosław Zakłękta

01.2019

S1

Sprawdzający

mgr inż. Albert Zając

01.2019

LUB/0282/PW05/12

OZNACZENIA:

projektowane przewody zasilające instalację centralnego ogrzewania
projektowane przewody rozdzielające instalację centralnego ogrzewania
projektowane przewody przyłowy lub łącznikowy drabinkowy
grzejnik
pół instalacji centralnego ogrzewania

UWAGI DO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Plan i podany instalacji c.o. wykonak z rur ze stal nierostowej 1,0308 zgodnych z PHEN 10305-3
ocynkowanymi zamgarniane łącznikami zaciskami zapasowywanymi.
2. Grzejniki i zawory montowane na ścianach zewnętrznych budynku, należy ocynkować i malować farbą antykorozyjną.
3. Wszystkie podłączenia grzejników wykonak z boku, na grzejnikach zamontować zawór termostatyyczny prosty
oraz głowice termostatyczne z czujnikiem drabinkowym.

